



Budynek 6



PROFETI



ul. Żeromskiego

- czujka Cubus MTD 533X
- czujka Cubus MTD 533X n/suń. podw. ze wskaźnikiem zadziałania BX-UP
- ręczny ostrzegacz MCP-545X
- moduł kontrol. BX-O13
- sygnalizator akust.-opt.SA-K7

CSP

- kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mm
- kabel HTKSH 1x2x1,4 mm
- przewód YDY 3x1,5mm2

- przewód YDY 3x1,5mm²

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA W KIELCACH				
Investor :	Dom Pomocy Społecznej im. Sw. Brata Alberta			
Adres :	Kielce, ul. Żeromskiego 4/6			
Oprowadzanie:	System sygnalizacji pożaru			
Branża :	Instalacje teletechniczne			
Obiekt :	Budynek Domu Pomocy Społecznej im. Sw. Brata Alberta			
Treść :	Plan instalacji SSP na II piętrze budynku 6			
(stadium) :	Projekt budowlany – wykonawczy			
Data :	III-2012	Nr zlecenia:	Nr uprzedzenia:	Skala
Projektował :	inż. Krzysztof Kostka	KL/92/91		1 : 1000
Oprowadził :	inż. Tadeusz Konieczny	339/KL/74		Nr rys. 7